



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,  
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области  
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnygлич@mail.ru

### Предписание N 109/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей  
Дом детского творчества г. Углича,  
директору Макаровой Нине Владимировне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 109 от 18.07.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 08 августа 2019 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Углича (МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углича), расположенного по адресу: 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Ленина, д. 21/13. Проверка проведена совместно с Макаровой Ниной Владимировной – директором МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углича.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едли- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить свободную эвакуацию людей через эвакуационный выход из помещения № 6 по тех. паспорту на 3-ем этаже на лестницу 3-го типа <i>(выход прегражден металлической стяжкой, что препятствует свободной эвакуации людей).</i>	п.п. а, б п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору



Колчин А.Н.

(подпись)

«16» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.